

Familie Muster

Kessel - Beiblatt

ausgefüllt am: 14.12.2001

Standort des Kessels : Keller

Hersteller : Viessmann Vito cell NR 7500000

KW und Brennstoff : 18kW Erdgas

mit / ohne Warmwasserbereitung :ja / nein erweitert Größe Boiler 160 Liter

Düsengröße, Art Sprühwinkel : 0,15 mm

Ölfilter Hersteller : /

Grenzwertgeber geprüft ohne Schnellschlußventil Öl : /

Heizungs-Not-Ausschalter :ja / neinWo? rechts über Heizraumtür

Statische Höhe der Anlage : 9 in Meter

Inhalt Ausdehnungsgefäß : 35 in Liter Reflex 3/4"

Kappenventil : ja / nein 3/4"

Art der Umwälzpumpe : Wilo RS 25/60r

Art der Zirkulationspumpe : Wilo Z 15

Art der Ölpumpe/oder Gasdruckregler : Krom - Schroder Art. 17013

Einstellungen :

vorgefunden

jetzt

Einstellungen :	vorgefunden	jetzt
Heizkurve	<u>1,6</u>	<u>1,6</u>
Öldruck / Gasdruck	<u>14 mbar</u>	<u>13,5 mbar</u>
Luftklappe / Stauscheibe	<u>2</u>	<u>2</u>
Düsenstock	<u>3</u>	<u>3</u>
CO ² / Ruß	<u>10,2 / 0</u>	<u>10,2 / 0</u>
Abgastemperatur Brutto	<u>132°C</u>	<u>110%</u>

Bemerkungen zur Anlage: sehr übersichtlich gebaute Anlage, Ausdehnungsgefäß defekt! muß getauscht werden