

# Mängelschein Wartung

Datum: 13.12....2001

Auftraggeber: Familie Muster  
Musterstraße 11  
00100 Musterhausen

Titel	Mängel der Öl-Gas-Heizungsanlage	Gefahrenstufe
1	Verbrennungsluftöffnung zum Aufstellraum Kessel verschlossen	1
2	Beschichtung des Ölagertraumes Ölwanne defekt - abgeblättert	2
3		
4		
5		
6		
7		
8		

Erklärung zur Gefahrenstufe der Mängel:

- 1= Gefahr für Leib und Leben (sofort abzustellender Mängel) z. B. Gas undicht  
 2= Mängel an der Ölanlage, Öltank Gefahr der Trinkwasserverseuchung  
 3= technischer Mangel, verletzt geltende Vorschriften oder die Betriebssicherheit der Anlage

M. Ritter  
 Unterschrift Servicemonteur