

Auftrag 00208/06 **Termin** 16.11.2006 13:00 **Mitarbeiter** 70000 Markus Ritter

Kunde Marina Ritter **Kunden-Nr** 10093
 Schweinsdorfer Straße 65 01705 Freital
Ansprechpartner Frau Marina Ritter
Telefon 0351/64

Inbetriebnahme 01.01.1991 **letzte Wartung** 06.12.2005 **V-Art** 001 Wartungsvertrag Gas

Standort Schweinsdorfer Straße 65 01705 Freital

Anlage-Nr 00200058 **S-Nr** **V-Nr** 00068/03
Bezeichnung Gasheizkessel Viessmann uniferal/ Brenner Gas 23KW Nr:7218652100123105
techn. Daten Viessmann EdelstahLandys Gyr LGB: komb. mit -

Arbeitsbeschreibung - Durchführung der Wartung am Ölheizkessel
 Standkessel Wandkessel Brennwertkessel
 - Störungsbeseitigung

www.heizungsbau-ritter.de
 0172/9872472
 MINILYZER 02
 Geräte Nr. 2398

Arbeitsbericht Wartung

- Reinigung und Überprüfung des Öl Brenners
- Reinigung Brennkammer, Wärmetauscher, Abgasanbindung
- Abgasmessung / Rußmessung
- Brennereinstellung Kleinlast / Volllast
- Überprüfung / Auffüllen MAG 1,5 bar
- Überprüfung / Auffüllen Wasserdruck 1,8 bar
- Kontrolle auf Dichtheit

	Filter	Düse
überprüft	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
gereinigt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
gewechselt	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Stc Aktuelle Messung

BRENNSTOFF
 Erdgas

Zeit: 10:15:33
 Datum: 8.02.07

O2	12.8 %
CO	11 ppm
CO2	4.6 %
T.Gas	90 °C
T.Luft	12.1 °C
T.Diff	77.9 °C
Eta	93.0 %
qA	7.0 %
Lambda	2.58
CO 0%	28 ppm

Druck -0.07 hPa
 Tpunkt 39.5 °C
 Eta-Bw 93.0 %

T-Kessel: 60°C
 Russzahl 0-0-0
 Oelderivate Nein

Material

- Öl-Düse 0,5 / 450
- Zündelektrode gereinigt
- Strangfiltereinsatz
- Filz Sikku
- Filtereinsatz Ölpumpe gereinigt
- Flasche Gefäßfüller

Auftrag abgeschlossen
 ja nein

Name Markus Ritter **Datum** 16.11.2006 **Anfahrt**
Zeit 20 min

Unterschrift Monteur

Unterschrift Kunde